

Über IV und II

An B

14.03.2018

Fritz- Reuter - Schule, Fritz – Reuter – Straße 51, 22926 Ahrensburg

Untersuchung einer verdächtigen Ausbauprobe auf Anlass eines anonymen Hinweises

Sehr geehrter Herr Sarach,

anbei erhalten Sie den Untersuchungsbericht vom 14.03.2018 über die Untersuchung der Ausbauprobe im Flur der o.g. Liegenschaft.

Am Mittwoch, den 07.03.2018 wurde von den Hausmeistern und Schulleitern der SLG und FRS per Mail ein anonymes „Flugblatt“ - siehe Anlage - übersandt.

Deshalb hat der FD IV.4 – ZGW am selben Nachmittag die Flurdecke geöffnet und eine Materialprobe entnommen, die einem Gutachter am 08.03.2018 übergeben wurde.

Hauptbestandteil der Materialprobe ist eine künstliche Mineralfaser, hier im speziellen besteht sie aus Glaswolle.

Gemäß Untersuchung fällt die Materialprobe in die Kategorie 1B (krebserzeugend).

Da es sich, wie in Punkt 17 der Beurteilung dargestellt, um eine fachgerechte Einbausituation handelt (Rieselschutz ist vorhanden), geht von den Fasern kein Gefährdungspotential aus; auch eine Sanierung ist nicht zwingend notwendig.

IV.4.1, Keizer

Anlage

Aushang eines besorgten Vaters
Untersuchungsbericht vom 14.03.2018