

## Mängel – Sanierungsbedarf der DRK-Kita Gartenholz

Wir betreuen Kinder im Alter von 0-3 Jahren und von 3-6 Jahren

### 1. Toiletten:

- Zurzeit nur eine nutzbare Personaltoilette für 20 MA (2. Toilette Wasserschaden+ Schädlingsbefall => 14 Tag gesperrt)
- Die Kindertoilette der Grashüpfergruppe ist aus den gleichen Gründen gesperrt
- Ständiges Laufen der Trocknungsgeräte
- Es stinkt aus den Gullideckeln (Raupen, Marienkäfer). Wasserspülen hilft nicht

### 2. Es regnet durch: besonders bei Starkregen oder Dauerregen

- Durch die Rauchmelder  
=> Feueralarm (ca. 7x in diesem Jahr) => alle Kinder müssen sofort das Gebäude verlassen, auch die schlafenden Krippenkinder. (Polizei sagt, es muss geräumt werden, da ein Brand jedes Mal erst ausgeschlossen werden muss)

### 3. Seit dem Wasserschaden in den Toiletten:

- Ständige Stromausfälle (bis zu 20 x pro Stunde FI-Schalter drücken)  
=> Folge: Viele elektrische Geräte (Fax, Geschirrspüler, Babyphone... ) gehen kaputt

### 4. Heizung:

- Heizung heizt nicht in den hinteren Gruppenräumen
- In den vorderen Räumen ist es ständig zu warm

### 5. Außentüren und Fenster gehen ständig auf oder lassen sich nur schwer schließen

## Folgen:

- Hohe Luftfeuchtigkeit
- Hoher Krankenstand bei Kindern und Mitarbeiter/innen
- Mitarbeiter/innen kündigen (Fachkräftemangel)