

FD IV.4 – ZGW

24.11.09

Über IV und B



an den Bildungs-, Kultur- und Sportausschuß z. K.

Zum Protokoll Nr. BKSA / 10 / 2009

## 9. Kenntnisnahmen

### 9.7 Sanierung der Sporthalle im Schulzentrum

Zum Schreiben der Schulleiter vom 26.10.09

Nach Eingang des Schreibens wurde vom FD ZGW eine Ortbesichtigung durchgeführt, da von Seiten der Schulleitung oder der Hausmeister keine Mängel oder Schäden gemeldet waren.

Festgestellt wurden zwei, durch mechanische Einwirkung verbogene und zwei ausgebaute Decken-Paneele.

Die Reparaturen und Ergänzungen der Paneele, sowie der partielle Austausch von zerstörten Deckenplatten im Tribünenbereich wurden am 24.11.09 abgeschlossen. Bestätigt wurde die Einschätzung, dass zu keiner Zeit die Gefahr eines Herabstürzens gegeben war.

Im Obliegen der Schulleitung gehört es, bei einer Einschätzung wie die im Schreiben angenommene dargestellte Gefährdung die Halle sofort zu sperren und den Fachdienst ZGW zu unterrichten.

Die Schaffung eines behindertengerechten Zugangs zur kleinen Halle ist möglich. Die WC-Anlage müsste entsprechend umgebaut werden. Ein entsprechender Zugang zur Zuschauertribüne ist nur durch umfangreiche Umbauarbeiten zu erreichen. Die statische Machbarkeit wäre noch zu prüfen.