

Erstellen einer Beleuchtung nach VDE Vorschriften									
Christel-Schmidt-Allee für LED									
1. Derzeitiger Ausbauzustand (vor Beginn der Maßnahme)					1. Geplanter Ausbauzustand (Beschreibung der Maßnahme - Bauprogramm -)				
1.1 Fahrbahn					1.1 Fahrbahn+ Gehweg (Mischfläche)				
vorhanden					Derzeitiger Ausbauzustand bleibt				
1.2 Gehwege					1.2 Gehwege				
vorhanden					Derzeitiger Ausbauzustand bleibt				
1.3 Radwege					1.3 Radwege				
nicht vorhanden					Derzeitiger Ausbauzustand bleibt				
1.4 Park- und Abstellplätze					1.4 Park- und Abstellplätze				
auf der Fahrbahn					Derzeitiger Ausbauzustand bleibt				
1.5 Rand- und Grünstreifen					1.5 Rand- und Grünstreifen				
vorhanden					Derzeitiger Ausbauzustand bleibt				
1.6 Straßenbeleuchtung					1.6 Straßenbeleuchtung				
Siteco Pilz opal HQL 80 W					Siteco City-Light-Plus LED oder gleichwertig				
					Es wird eine neue Straßenbeleuchtung inkl. Mast und				
					Leitungen nach den Regeln der Technik (DIN 13201				
					und VDE) erstellt.				
1.7 Straßenentwässerung					1.7 Straßenentwässerung				
vorhanden					Derzeitiger Ausbauzustand bleibt				
1.8 Böschungen, Schutz- und Stützmau					1.8 Böschungen, Schutz- und Stützmauern				
1.9 Möblierung von Fußgängerzonen und verkehrsberuhigten Bereichen					1.9 Möblierung von Fußgängerzonen und verkehrsberuhigten Bereichen				
3. Erläuterungen					3. Erläuterungen				
					Das vom am wird durch das vorstehende Bauprogramm				
					geändert.				
Ingenieurbüro oder Bauamt:					Anlagen: Planzeichnung				
Sachbearbeiter:					Nr.:				
Aufgestellt:					Erläuterungen:				
Datum:									