


## Mangelbeispiel Schlehenstieg

- Masten austauschen (zu tief eingebaut-  
dadurch kann Wasser in die Elektrik Laufen)
- Kabelüberganskästen austauschen (abgängig  
Brandgefahr)
- Leitungsnetz austauschen
- Schaltschränke sanieren (abgängig  
Brandgefahr)
- Zusätzliche Schaltschränke (Gefahr von  
Abschaltstörungen beseitigen)



## Mast



## Energieoptimierung

- Gewechselt wurden bis heute 712 Leuchtköpfe
  - 2009 182 Stück
    - z.B. Teichstraße, Am Rehm, Beimoorweg
  - 2010 124 Stück
    - z.B. Erikaweg, Mittelweg, Syltring
  - 2011 243 Stück
    - z.B. Starweg, Reiterweg, Pionierweg
  - 2012 69 Stück
    - z.B. Am Aalfang, Meisenweg, Vogelsang
  - 2013 94 Stück (in Arbeit)
    - z.B. Ahrensburger Reeder, Ulmenweg, Klaus-Groth-Straße