

AN/044/2013



Ahrensburg, 04. November 2013

E: 05.11.13

### Antrag Finanzausschuss

Haushaltsberatungen (Investitionshaushalt: Produkt 11155/Konto 0700000 Notstromaggregat)

Bündnis 90 / Die Grünen beantragen folgende Änderung des Haushaltes für den Bereich Finanzen:

1. Der Haushaltsansatz 2014 im Investitionshaushalt für das Notstromaggregat (Produkt 11155/Konto 0700000) in Höhe von TEUR 108 wird gestrichen.
2. Die Verwaltung wird beauftragt mit den Stadtbetrieben eine Vereinbarung über die Nutzen deren Notstromaggregats zu schließen, die eine Nutzung im Katastrophenfall durch die Verwaltung möglich macht.

#### Begründung:

- Allgemeine wirtschaftliche Lage der Stadt.
- Es existieren dann mit dem in 2014 durch die Stadtbetriebe anzuschaffenden Notstromaggregat und dem THW-Notstromaggregat zwei Geräte in unmittelbarem Einzugsgebiet der Stadt Ahrensburg, die im Katastrophenfall verwendet werden könnten.
- 

Mit freundlichen Grüßen

Dirk Langbehn  
Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen

## Kienel, Horst

---

**Von:** Patschkowski, Thorsten  
**Gesendet:** Donnerstag, 7. November 2013 13:13  
**An:** Kienel, Horst  
**Cc:** Keizer, Achim  
**Betreff:** Netzersatzanlage im Rathaus; Antrag der Grünen auf Streichung der Investition

Sehr geehrter Herr Kienel,

anbei eine kurze Stellungnahme:

Bei dem im Haushaltsansatz 2014 bezeichneten Notstromaggregat handelt es sich um eine stationäre, festverbaute **Netzersatzanlage** zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit des Rathauses im Krisenfall. Im Falle eines Stromausfalls gleich welcher Art und Dauer, schaltet sich die Netzersatzanlage selbsttätig ein und versorgt die Hauptstromkreise (Datenserver, Arbeitsplätze, Notbeleuchtung) im Rathaus.

Die Netzersatzanlage wird weiterhin Bestandteil der Brandschutzeinrichtung des Rathauses. Sie wird u.a. die Sicherheitsbeleuchtung im Falle eines Stromausfalls versorgen.

Diese Netzersatzanlage ist baulich und technisch mit einem mobilen Notstromaggregat nicht vergleichbar.

Die bisherige Netzersatzanlage aus der Bauzeit des Rathauses war abgängig. Eine Reparatur war aufgrund des Alters und der vorliegenden sicherheitstechnischen Mängel nicht möglich.

Netzersatzanlage:



Mobiles Notstromaggregat:

